



Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
tel. (032) 285 70 16
fax (032) 285 70 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl



Krupski Młyn, 31.08.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Przebudowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn”

INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH CZĘŚĆ 3

Pytanie 1

Czy sufit podwieszany ma zostać wykonany o określonej odporności ogniowej? Czy ma zostać wykonany z płyt ognioodpornych?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć sufit podwieszony na ruszcie stalowym krzyżowym pokryty zwykłymi płytami gipsowo – kartonowym o gr. 12,5 mm – zgodnie z przedmiarem (projekt, strona 20 – strop - nie stawia się wymagań klasy odporności ogniowej).

Pytanie 2

Jaka ma być twardość styropianu na posadzkę przemysłową?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć styropian XPS 500 grubości 5 cm, współczynnik lambda 0,032 W/(m·K) – projekt, strona 13.