



Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
tel. (032) 285 70 16
fax (032) 285 70 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl



Krupski Młyn, 25.04.2023 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn – budowa instalacji fotowoltaicznych”

INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH NR 2

Pytanie 1

W wymagania względem falownika podano, że musi on spełniać normę klimatyczną IEC60721-3-4 dla wartości 4K4H, jednocześnie podając zakres pracy falownika dla temperatury -40 °C ... +60 °C. Wartość 4K4H odnosi się do kategorii wilgotności. Oznacza to, że urządzenie jest przystosowane do pracy w środowisku o wilgotności względnej powietrza od 40% do 95% przy temperaturze otoczenia wynoszącej od -25°C do +55°C. W związku z czym zakres temperatury falownika wyklucza zastosowanie normy 4K4H. Czy Zamawiający przewiduje zrezygnowanie z zapisu o spełnianiu normy klimatycznej 4K4H bądź dopuszcza urządzenia pracujące w temperaturze, którą stosuje się przy normie IEC60721-3-4?

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, iż wymaga zakresu pracy falownika w temperaturach - 25 + 60. Jednocześnie rezygnuje z normy IEC 60721-2-4 dla wartości 4K4H.

W związku z powyższym Zamawiający przesunie termin składania ofert. Szczegół zmiany zawiera plik zmiany w SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zamawiający informuje także, że w pierwszy plik odpowiedzi na pytania wykonawców opatrzony został omyłkowo błędną datą pisma. Pismo zostało sporządzone 24.04.2023 roku (zamiast 26.08.2022 r.)