

POZIOM PORÓWNAWCZY 215.00 m n.p.m.

	S6	S5	S4	S3	S2	S1	STUDNIA
	STUDNIA ŻELBETOWA DN 1000 ZABUDOWANA NA ISTNIEJĄCYM KANALE	STUDNIA ŻELBETOWA DN 1000	STUDNIA ŻELBETOWA DN 1000	STUDNIA ŻELBETOWA DN 1000	STUDNIA ŻELBETOWA DN 1000	STUDNIA ŻELBETOWA DN 1000	STUDNIA GŁĘBINOWA
RZĘDNA TERENU ISTN.	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50	227.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	224.96	225.11	225.47	225.82	225.88	225.98	226.00
RZĘDNA DNA WYKOPU	224.76	224.91	225.27	225.62	225.68	225.78	225.80
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.54	2.39	2.03	1.68	1.62	1.52	1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.98%						106.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCV KLASY S ø200 L=106.00m						
ODLEGŁOŚCI	0.00	15.50	51.50	87.50	93.50	104.00	106.00
		15.50	36.00	36.00	6.00	10.50	2.00
HEKTOMETRY	S6 0	S5	S4	S3	S2	S1	STUDNIA 1

Generator rysunkowy 7.25a (www.epi-graf.com.pl)
Nazwa pliku: profil_KANAL Projekt: KRUPSKI_MLYN_KS

UWAGI

Na całej długości przyłącza zastosować podsybkę 20cm i obsypkę 20 cm przy użyciu keramzytu lub warstwy żwirowej.
Przed rozpoczęciem montażu rur wykop należy dokładnie odwodnić;
Stopień zagęszczenia gruntu zgodny z projektem odtworzenia nawierzchni
W przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego należy uwzględnić doziarnienie, wymianę lub stabilizację;
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a wrazie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje.
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z: PN/E-05125; PN-75/E-05100;
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą: PN-B-10736, PN-B-06050;
Przy robotach ziemnych szczególnie ostrożnie należy kopać w miejscach gdzie są ułożone kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe oraz w pobliżu fundamentów budynku;

Gdy wysokość wejścia kanału w stosunku do dna studzienki
h > lub = 0,5m -należy zamontować rury spadowe
h < 0,5m -należy zamontować kinety

Projektant:

42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ŁOKIETKA 13
TEL./FAX (34) 3720055; 3666646
NIP 573-180-95-52;
BOŚ oddział w Częstochowie
80154010142001730387116002

Inwestor: Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn

Temat: Projekt budowy podłączenia basenu ze studni głębinowej w miejscowości Krupski Młyn

Adres: 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna
dz. ewid. nr 27

Tytuł rys.:

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI
- KANAŁ ULGI

Autor opracowania:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOŚ/05	Podpis
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOŚ/05	Podpis
Sprawdził:	–	Nr uprawnień –	Podpis

Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Nr rys.:	Rewizja:	Kod projektu:
1:100/500	11.2010	P-B	SANITARNA	4	A	10_065

MODYFIKACJE/REWIZJE: