

PRZEKRÓJ



	Grzejnik elektryczny o mocy 2500W	2	szt.	wg.prod.		
	Grzejnik elektryczny o mocy 2000W	2	szt.	wg.prod.		
	Grzejnik elektryczny o mocy 1000W	6	szt.	wg.prod.		
	Grzejnik elektryczny o mocy 500W	5	szt.	wg.prod.		
W5	Wentylator łaz. V=100m3/h, wył.czasowy	1	szt.	wg.prod.		
W4	Wentylator łaz. V=100m3/h, wył.czasowy, higrostat	1	szt.	wg.prod.		
W3	Wentylator V=420m3/h, dp=80Pa	1	szt.	wg.prod.		
W2	Kratka wentylacyjna ø260mm	2	szt.	wg.prod.		
W1	Wentylator V=350m3/h, dp=90Pa	1	szt.	wg.prod.		
N2	Kratka wentylacyjna dla otworu 500x500mm	2	kpl.	wg.prod.		
N1	Czerpnia ścienna z ruch. kier. z napędem ręcznym	2	kpl.			
Poz.	Wyszczególnienie	Ilość	J.m.	Materiał	Prod./norma	Uwagi

Inwestycja: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS–200
WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO
I PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO

Tytuł rysunku:
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
WENTYLACJA I OGRZEWANIE ELEKTR.

	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis
Projektował	Bogdan Tarnawski	instalacyjne 68/2000		
Wykonał	Anna Kowalewska		”	
Sprawdził	Mariusz Szubert	instalacyjne 462/90	”	
Kier. oprac.	Ewelina Kaczmarczyk		”	

Branża: instalacyjna

Projekt nr 426/09–05

Zastępuje rys

Stadium : Projekt budowlany

Podziałka 1:50

Nr arch. rys. 426/09-05-23

Arkusz

Zmiany

P.W. "ENEKO" SP. Z O.O. - GLIWICE