

UWAGI:

1) Na zewnątrz studni wykonać powłokę izolacji przeciwwilgociowej.
2) Studnię posadowić na istniejącym gruncie piaszczystym dogęszczonym do Is=0,98.
3) Rysunek rozpatrywać łącznie z profilem – patrz proj. nr 426/09–10
4) Rysunek wpustu ma charakter poglądowy. Zestawienie elementów ustalić po wyborze dostawcy elementów betonowych i żelbetowych.

Poz.	Wyszczególnienie	Ilość	J.m.	Materiał	Prod./norma	Uwagi
8	Szczelne przejście (tuleja ochronna) dla ø160	1	szt.	wg prod.		
7	Rura przewodowa PVC lita klasy S ø160x4,7 mm	wg profilu	m	PVC		
6	Wpust uliczny żeliwny kołnierzowy D400 z zawiesem i wkładką tłumiącą	1	szt.	żeliwo		
5	Pierścień odciążający øzewn.=960 mm, H=250 mm	1	szt.	żelbet		
4	Płyta pokrywowa z otworem pod wpust.	1	szt.	beton		
3	Krąg betonowy øwewn.=500 mm, Hwewn.=500 mm	1	szt.	beton		
2	Krąg betonowy øwewn.=500 mm, Hwewn.=1000 mm	1	szt.	beton		
1	Krąg denny øwewn.=500 mm, Hwewn.=800 mm	1	szt.	beton		

Inwestycja: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS–200 W KRUPSKIM MŁYNIE PRZY UL. TARNOGÓRSKIEJ OBRĘB KRUPSKI MŁYN – DZIAŁKI: 295/22, 229/22, 35

Tytuł rysunku: Wpust uliczny z osadnikiem. Rzut i przekrój

	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis
Projektował	Bogdan TARNAWSKI	instal.–inż. sanit. 68/2000	07.2010	
Wykonał	Ewelina KACZMARCZYK		"	
Sprawdził	Mariusz SZUBERT	instal.–inż.sanit. 462/90	"	
Kier. oprac.	Ewelina KACZMARCZYK		"	

Branża: WOD.–KAN.

Projekt nr 426/09–10

Zastępuje rys

Stadium : Proj. wykonawczy

Podziałka 1:20

Nr arch. rys. 426/09-10-10

Arkusz

Zmiany

P.W. "ENEKO" SP. Z O.O. - GLIWICE