



42-693 Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
tel. (032) 285 70 16
fax (032) 285 70 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl



Referat inwestycji, budownictwa, geodezji, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska

Krupski Młyn, 04.06.2012 r.

Dot: „Remont dachu w budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn oraz remont dachu budynku mieszkalnego Nr 5 na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie”

W związku z pytaniem zadany Zamawiającemu poniżej przekazujemy pytanie i odpowiedź.

Treść pytania:

W projekcie inwestorskim w pozycji KNR – W 2 – 02 0504 – 02 „Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo” nie jest określona grubość papy. Proszę o podanie grubości papy podkładowej i wierzchniego krycia.

Odpowiedź:

Dach będzie pokryty dwuwarstwowo papą termozgrzewalną, podkładową gr. 4,2 mm i nawierzchniową gr. 5,2 mm.