



42-693 Krupski Młyn  
ul. Krasickiego 9  
tel. (032) 285 70 16  
fax (032) 285 70 77  
e-mail: [gmina@bip.krupskimlyn.pl](mailto:gmina@bip.krupskimlyn.pl)



*Referat inwestycji, budownictwa, geodezji, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska*

---

Krupski Młyn, 14.06.2012 r.

Dot: „Remont dachu w budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn oraz remont dachu budynku mieszkalnego Nr 5 na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie”

W związku z pytaniem zadany Zamawiającemu poniżej przekazujemy pytanie i odpowiedź:

1. Proszę o podanie producenta, który produkuje papę podkładową 4,2 mm bo są papy podkładowe gr. 4 mm lub 4,6 mm Extra – Dach.

Odpowiedz: Do wyceny należy przyjąć papę podkładową gr. 3,5 mm (np. firmy LEMAR) a nie jak podano wcześniej 4,2 mm.