



Gmina Krupski Młyn

ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
tel. (032) 285 70 16
fax (032) 285 70 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl



Krupski Młyn, 20.01.2017 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej oraz instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dla budynków jednorodzinnych w Gminie Krupski Młyn”

Działając na podst. art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

PYTANIE

Czy w świetle zapisów wymagań technicznych oraz schematów zawartych w dokumentacji projektowej dla budynków należy uwzględnić pompy ciepła powietrze-woda typu Split czy typu Monoblok?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Zamawiający oczekuje rozwiązania spełniającego warunki techniczne zgodne z wymaganiami SIWZ (PFU). Ze względu na bardzo ograniczoną ilość miejsca wewnątrz budynków Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązań monoblokowych z zabezpieczeniem przed niską temperaturą.