



Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
tel. (032) 285 70 16
fax (032) 285 70 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl



Krupski Młyn, 9.05.2019 r.

Or.0003.33.2019
Or.0003.34.2019
Or.0003.35.2019
Or.0003.37.2019

Pan Adam Łuć

Radny Rady Gminy Krupski Młyn

Odpowiadając na złożone 26 kwietnia 2019 roku Pana interpelacje dotyczące:

- podania kosztu projektu na wybudowanie oczyszczalni ścieków w Potępie, informuję, że wyniósł on 91688 zł,
- pogłębienia studni przy ul. Głównej w Krupskim Młynie do 200 m celem przebicia się do pokładów wody o lepszych walorach i parametrach użytkowych dla ludności, informuję, że ujęcie wody przy ul. Głównej w Krupskim Młynie i zamontowane urządzenia posiadają wszelkie niezbędne pozwolenia i certyfikaty, są regularnie serwisowane a ich stan jest stale monitorowany. Wydobywana na ujęciu woda spełnia przy tym wszelkie normy i dopuszczenia. Woda badana jest przez uprawnione do kontroli organy, zgodnie z ustalonym przez te organy harmonogramem, a badania te są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn (zakładka „INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE GMINY KRUPSKI MŁYN”:
<http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1078&mod=site&id=1078>),
- dalszego funkcjonowania oczyszczalni BOS 200, informuję, że w ramach przygotowanej dokumentacji związanej z modernizacją systemu oczyszczania ścieków w Gminie Krupski Młyn przygotowany został między innymi Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący modernizacji oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie, zakładający wykonanie:
 - prac w zakresie instalacji sitopiaskownika, z ewentualnym odzyskiem energii,
 - prac w obrębie pompowni P1 oraz P2,
 - zmiany perforacji istniejącego sita pionowego,
 - modernizacji oczyszczalni ścieków BOS 200,
 - wykonania technologicznych połączeń międzyobiektowych,
 - modernizacji i przebudowy zbiornika żelbetowego na zbiornik retencyjny,
 - zakupu szczelnego kontenera na skratki,

- budowy instalacji odzysku i zawracania ścieków oczyszczonych,
- zagospodarowania terenu wraz z płytą postojową dla kontenerów dla odwodnionego osadu nadmiernego,
- prac elektrycznych w obrębie automatyki i sterowania.

Wykonanie powyższych prac zapewnić ma bezawaryjną, zgodną z przepisami pracę oczyszczalni oraz zniwelować uciążliwości dotyczące okolicznych mieszkańców,

- ogłowienia ośmiu topól znajdujących się przy ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie, nieopodal przystanku autobusowego, po prawej stronie drogi, informuję, iż zgodnie z art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.208, poz. 1614) usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa w celu innym niż usunięcie gałęzi obumarłych, utrzymanie foremnego kształtu korony lub wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa stanowi uszkodzenie drzewa. Nadmieniam, że w marcu 2016 roku na przedmiotowych drzewach zostały przeprowadzone cięcia sanitarno – pielęgnacyjne. Dodatkowo informuję, iż w dniu 7 maja 2019 r. została przeprowadzona kontrola przedmiotowych drzew przez pracowników Urzędu Gminy, która nie wykazała konieczności przeprowadzenia pilnych zabiegów sanitarnych.

ZŁP. WÓJTA
Danuta Fyles
Sekretarz Gminy