

LEGENDA

- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE SZTUCZNE – DRUT STALOWY, OCYNKOWANY DN8 PROWADZONE W WARSTWIE OCIEPLENIA BUDYNKU, POŁĄCZONE Z INSTALACJĄ ODGR. NA DACHU ORAZ UZIOMEM OTOKOWYM
- ZWÓD PIONOWY W POSTACI DRUTU STALOWEGO, OCYNKOWANEGO DN8; h=0,3m
- ZK... ZŁĄCZE KONTROLNO–POMIAROWE INSTALACJI ODGROMOWEJ ZLOKALIZOWANE h=0,5m NAD POWIERZCHNIĄ ZIEMI
- ZWÓD POZIOMY WYKONANY DRUTEM STALOWYM, OCYNKOWANYM DN8
- ZACISK KRZYŻOWY LUB PROSTY DO ZWODÓW POZIOMYCH
- UZIOM PIONOWY POGRĄŻANY l=6m
- BEDNARKA Fe/Zn 40x5mm

NAZWA INWESTYCJI:

PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY OSP KRUPSKI MŁYN
UL. GŁÓWNA DZ. NR 244/69; 254/64
NR JEDN. EWID.: 241305_2
OBRĘB: 0001 KRUPSKI MŁYN

INWESTOR:

GMINA KRUPSKI MŁYN
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZELGE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE

siedziba firmy:
41-807 Zabrze, Łąkowa 48/1
tel. 660 565 022
biuro@szelge.pl
www.szelge.pl

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Mariusz Szlenk upr. nr SLK/4438/PWOE/13	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. Michał Kretek upr. nr SLK/4506/PWOE/12	

FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY**

NAZWA RYSUNKU:

Instalacja odgromowa i uziemienia. Rzut dachu

DATA:	BRANŻA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
LUTY 2018	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**	**-**	**E-02**