LEGENDA:

- Łącznik oświetleniowy, pojedyczny, podtynkowy 16 A; 250 V; IP20
- Łącznik oświetleniowy, pojedyczny, podtynkowy 16 A; 250 V; IP44
- Łącznik oświetleniowy, świecznikowy, podtynkowy 16 A; 250 V; IP20
- Łącznik oświetleniowy, krzyżowy, podtynkowy 16 A; 250 V; IP20
- Łącznik oświetleniowy, schodowy, podtynkowy 16 A; 250 V; IP20

UWAGI :
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI

- AW1 — Oprawa oświetlenia awaryjnego AW1
- AW2 — Oprawa oświetlenia awaryjnego AW2
- AW3 — Oprawa oświetlenia awaryjnego AW3
- AW4c — Oprawa oświetlenia awaryjnego AW4
- EW1 — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego EW1
- EW2 — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego EW2

- Oprawa oświetleniowa oznaczona jako 1
- Oprawa oświetleniowa oznaczona jako 2
- Oprawa oświetleniowa oznaczona jako 3
- Oprawa oświetleniowa oznaczona jako 4
- Oprawa oświetleniowa oznaczona jako 5
- Oprawa oświetleniowa oznaczona jako 8
- Oprawa oświetleniowa oznaczona jako 9
- Oprawa oświetleniowa oznaczona jako 10
- Oprawa oświetleniowa oznaczona jako 11

UWAGA:

1. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WSZYSTKICH INSTALACJI A TAKŻE Z OPISAMI TECHNICZNYMI I INNYMI DOKUMENTAMI BĘDĄCYMI CZĘŚCIĄ TYCH OPRACOWAŃ.
2. Rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.
   Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi.
   Oświetlenie awaryjne. min 1lx w drodze ewakuacyjnej, obok gaśnic, ROPów, przycisków oddymiania, PPWP 5lx.
   Natężenia światła na korytarzu ostatniej kondygnacji i na klatce schodowej wynosić będzie co najmniej 5Lux.
3. Kable i przewody WLZ prowadzić nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych.
4. Wszystkie przewody instalacji wewnętrznych prowadzić na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych.
5. Ewentualne przejścia kablami przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć masą uszczelniającą o odpowiednim EI – zgodnie z normami i przepisami.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niescisłości lub wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym.
7. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

NAZWA INWESTYCJI:

REWITALIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KRUPSKIM MŁYNIE

INWESTOR:

GMINA KRUPSKI MŁYN
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZELGE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE

siedziba firmy:
41-807 Zabrze, ul. Łąkowa 48/1
tel. 660 565 022
biuro@szelge.pl
www.szelge.pl

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Mariusz Szlenk upr. nr SLK/4438/PWOE/13	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. Michał Kretek upr. nr SLK/4506/PWOE/12	

FAZA: **PROJEKT TECHNICZNY**

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJE OŚWIETLENIOWE. RZUT PIĘTRA.

DATA:	BRANŻA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
KWIECIEŃ 2024	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**	**1:100**	**E-05**