

MATRYCA STEROWAŃ POŻAROWYCH				
Lp.	Adres urządzenia	Alarm I stopnia	Alarm II stopnia	Alarm Ręczny Przycisk Oddymiania
1.	Drukarka CSP	WŁ	WŁ	WŁ
2.	<b>Sygnalizatory</b>			
3.	S/0/1		WŁ	WŁ
4.	S/0/2		WŁ	WŁ
5.	S/0/3		WŁ	WŁ
6.	S/0/4		WŁ	WŁ
7.	S/1/1		WŁ	WŁ
8.	S/1/2		WŁ	WŁ
9.	S/1/3		WŁ	WŁ
10.	<b>Centrala oddymiania - wysterowanie</b>			
11.	COD		WŁ	WŁ
12.	<b>Drzwi automatyczne - otwarcie</b>			
13.	Drzwi automatyczne		WŁ	WŁ

Centralę systemu sygnalizacji pożaru należy zaprogramować zgodnie ze scenariuszem pożarowym opracowanym przez rzeczoznawcę ds. ppoż.