



Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
tel. (032) 285 70 16
fax (032) 285 70 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl



Krupski Młyn, 30.07.2024 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym”

INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH 2

Pytanie 5

Czy Zamawiający posiada przedmiar na wykonanie klimatyzacji?.

Odpowiedź:

Przedmiar 11.07.2024 r. został załączony do dokumentacji przetargowej.

Pytanie 6

Jakiej grubości ma być pokrycie NRO: 17mm, 21mm czy 27mm do pasma świetlnego z klapą?

Odpowiedź:

Pokrycie pasma świetlnego wraz z klapą z płyt poliwęglanowych komorowych o klasyfikacji NRO21 PC10mm +NRO+PC10mm, Uk = 1,5W/m2K, efekt mleczny z wbudowanym filtrem UV.

Pytanie 7

Czy Zamawiający posiada przedmiar PARKINGU w NORMIE.

Odpowiedź:

Wszystkie przedmiary zostały opublikowane w formie która była w dyspozycji Zamawiającego.

Pytanie 8

Czy drzwi i ścianki aluminiowe wiatrołapu mają być o odporności ogniowej EI30?

Odpowiedź:

Stolarkę wiatrołapu należy wycenić zgodnie z zestawieniem (dla stolarki nie jest wymagana odporność ogniowa EI 30).

Pytanie 9

W którym miejscu ma być zamontowana ścianka aluminiowa oznaczona jako ALG na zestawieniu stolarki?

Odpowiedź:

Ścianka ALG (z zestawienia drzwi i ścianek rys. nr 3) została przewidziana do montażu na elewacji wschodniej budynku, nad wiatrołapem – klatka schodowa.