



Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
tel. (032) 285 70 16
fax (032) 285 70 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl



Krupski Młyn, 2.08.2024 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym”

INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH 3

Pytanie 10

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji, prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących szklenia wiatrołapu. Czy boczne ścianki wiatrołapu muszą posiadać odporność ogniową? Czy szyby wiatrołapu mają być w kolorze? Prosimy o dokładne informacje dotyczące wykonania wiatrołapu.

Odpowiedź:

Szklenie wiatrołapu w całości systemowe np. ALUPROF MB-70 HI lub równoważne, drzwi np. ALUPROF MB – 59 lub równoważne.

Szklenie elementów stałych zestawami 3 – szybowymi o budowie:

- TERMOFLOAT 6 mm ESG/16 Ar / FLOAT 4mm ESG/16 Ar / VSG 44.2 NE – U= 0,6 W/m²K, szyby zewnętrzne odbijające światło.

Szklenie skrzydeł drzwiowych przesuwnych FLOAT 6 mm /16 Ar/ TERMOFLOAT 6mm - U = 1,0 W/m²/K (projekt wykonawczy strona 13)

Dla stolarki wiatrołapu nie jest wymagany atest na odporność ogniową.