

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 6/NS-BW/2025

Krupski Młyn 21 sierpnia 2025 r.
(miejscowość i data)

funkcjonariusz publiczny - Barbara Wojtanowska Sekcja Bezpieczeństwa Wody OKS.057.10.2025
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 i 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz.U. z 2024 r. poz.416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn
tel. (32) 285-70-16/ e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)




2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Stacja Uzdatniania Wody Potępa
ul. Sportowa, gmina Krupski Młyn
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn
tel. (32) 285-70-16/ e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))



Orf Glu

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6452511021/ 276258948

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Mariusz Gołębiowski – Wójt Gminy
(imię i nazwisko/stanowisko)

D. Poles
27.08.2025

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Sebastian Hadryś – Z-ca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej (upoważniony ustnie)
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 21 sierpnia 2025 r., godz. 08⁴⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrolowany podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców

4. Data i godzina zakończenia kontroli 21 sierpnia 2025 r., godz. 09¹⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* Nie dotyczy

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 6/NS-BW/2025

6. Zakres przedmiotowy kontroli Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
.....
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr.....

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
 - a) Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest aktualne do dnia 30 grudnia 2038r. znak OŚR.6341.164.2017 wydane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5
 - b) Strefa ochrony bezpośredniej ustanowiona decyzją OŚR.6341.164.2017 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5.
Wykonano analizę ryzyka dla ujęcia wody podziemnej Potępa (październik 2022 r.) celem ustanowienia stref ochronnych, która została przekazana do Wojewody Śląskiego. Zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 17.05.2024 r. nr IFVII.0510.3.76.2022 po dokonaniu szczegółowej oceny przedłożonej analizy ryzyka, w chwili obecnej brak jest potrzeby ustanowienia terenu ochrony pośredniej dla przedmiotowego ujęcia.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
 - a) Długość sieci będąca w gestii dostawcy wody [km] 15,8; materiały - PVC, polietylen, stal
 - b) Ilość ujmowanej wody: 149 m³/d
 - c) Wielkość poboru wody określona w pozwoleniu wodnoprawnym: 200 m³/d
 - d) Dobowa produkcja wody/średnio/ 149 m³/d
 - e) Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: ok. 895 osób
 - f) Stacja Uzdatniania Wody Potępa zaopatruje w wodę miejscowość: Potępa.
 - g) Woda jest poddawana uzdatnianiu - napowietrzanie i odżelazianie zamknięte oraz dezynfekcji końcowej.
 - h) Urządzeniami uzdatniającymi są: 4 odżelaziacze AMAR – A/0360KT; 1 aerator AD W4, stacja dozowania chemikaliów GRUNDFOSA/S DK-8850.
 - i) Dezynfekcja jest prowadzona stale, preparatem używanym do uzdatniania wody jest podchloryn sodu.
 - j) Chlorownia wyposażona jest w: umywalkę, punkt poboru wody, wentylację grawitacyjną i mechaniczną; ma osobne wejście z zewnątrz - zamykane, jest zabezpieczone przed dostępem światła słonecznego.
 - k) Teren Stacji Uzdatniania Wody jest utrzymany czysto, wody opadowe odprowadzane są spływem powierzchniowym, a ścieki do sieci kanalizacyjnej. Odpady komunalne są gromadzone poza strefą.
 - l) W dniu kontroli pomieszczenia obiektu utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-porządkowym

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 6/NS-BW/2025

i sanitarno – technicznym

m) Teren wokół studni położonej w obrębie SUW jest ogrodzony i oznakowany.

n) Podczas czynności kontrolnych stronie przypominano o :

1. prawidłowej realizacji harmonogramu badań wody, w tym w szczególności:

- zachowania terminów przesyłania sprawozdań z badań
- wykonywania badań w laboratoriach uprawnionych do badania wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi

2. prowadzeniu kontroli jakości wody w wyznaczonych punktach zgodności, w tym w szczególności :

- prawidłowości wyznaczenia punktów zgodności - równomierne rozłożenie w obszarze sieci wodociągowej oraz równomierny w czasie pobór próbek wody z tych punktów, reprezentatywnie dla jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez cały rok
- wymagań dla kurków czerpalnych wody: możliwość sterylizacji płomieniem; dobry stan techniczny (bez przecieków); zapewnienie wypływu wody swobodnym strumieniem

3. stosowaniu odpowiednich materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (ocena higieniczne PIS dla materiału, wyrobu używanego do uzdatniania; zgodna PWIS na nową technologię uzdatnia; weryfikacja PIS materiału, wyrobu do dystrybucji wody, sprawdzanie daty ważności atestu materiału, wyrobu monitorowanie parametrów mogących przenikać do wody z użytych do kontaktu z wodą materiałów).

4. prowadzeniu monitoringu substancji promieniotwórczych (wykonywanie badań w zakresie substancji promieniotwórczych zgodnie z określoną częstotliwością)

5. postępowaniu w przypadku pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz awarii systemu zaopatrzenia w wodę, w tym w szczególności:

- wypracowania procedur i mechanizmów postępowania w przypadku pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wystąpienia awarii systemu zaopatrzenia w wodę
- konieczności posiadania aktualnej informacji o alternatywnych źródłach wody przeznaczonej do spożycia

6. informowaniu konsumentów o jakości wody, w tym w szczególności:

- postępowania w przypadku nieprzydatności lub warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
- stosowania mechanizmów informowania zapewniających skuteczne dotarcie z informacją do konsumentów
- informowania o rozpoczęciu realizacji awaryjnego zaopatrzenia w wodę w związku z brakiem przydatności wody

8. analizowaniu przyczyn zanieczyszczenia jakości wody do spożycia, w tym w szczególności:

- identyfikacji źródła zanieczyszczenia w celu podjęcia skutecznych działań naprawczych
- opracowania schematów działania w zależności od rodzaju zanieczyszczenia
- informowania PIS o przyczynach zanieczyszczenia

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* Nie dotyczy

a).....

b).....

c).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Nie dotyczy

.....

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 6/NS-BW/2025

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
.....
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na
.....
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości słownie
(nr mandatu karnego)
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
.....
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
.....

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REPREZENTACJA
KOMUNALNA I GOSPODARSTWA
WODNO-KANALIZACYJNEGO

Sebastian Hadrys

Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
NIP 6452511021 REGON 147625093

Kierownik
Sekcji Bezpieczeństwa Wody
mgr Barbara Wojtanowska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczeńc imienna/pieczeńc podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczeńc imienne)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REPREZENTACJA
KOMUNALNA I GOSPODARSTWA
WODNO-KANALIZACYJNEGO

Sebastian Hadrys

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 6/NS-BW/2025

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu ...26.08.2025.....

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU
KOMUNALNEGO
RUK
MIOWEJ

Sebastian Madryś

Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
NIP 6452511021 REGON 276256948

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Bytomiu**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić