

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 8/NS-BW/2025

Krupski Młyn 21 sierpnia 2025 r.
(miejscowość i data)

funkcjonariusz publiczny - Barbara Wojtanowska Sekcja Bezpieczeństwa Wody OKS.057.10.2025
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz.U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn
tel. (32) 285-70-16/e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną)




2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Stacja Uzdatniania Wody Krupski Młyn, ul. Główna
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn
tel. (32) 285-70-16/e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/pocztą elektroniczną))



Ort + Gl
D. Ples
27.08.25

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6452511021/ 276258948

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Mariusz Gołębiowski – Wójt Gminy
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Sebastian Hadryś – Z-ca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej (upoważniony ustnie)
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 21 sierpnia 2025 r., godz. 10⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrolowany podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców
4. Data i godzina zakończenia kontroli 21 sierpnia 2025 r., godz. 10³⁵
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* Nie dotyczy

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 8/NS-BW/2025

6. Zakres przedmiotowy kontroli Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
.....
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr.....

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
 - a) Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest aktualne do dnia 29 luty 2032r. znak OŚR.G.6341.32.12 wydane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5.
 - b) Wykonano analizę ryzyka dla ujęcia wody podziemnej Krupski Młyn (październik 2022 r.) celem ustanowienia stref ochronnych, która została przekazana do Wojewody Śląskiego. Zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 17.05.2024 r. nr IFVII.0510.3.76.2022 po dokonaniu szczegółowej oceny przedłożonej analizy ryzyka, w chwili obecnej brak jest potrzeby ustanowienia terenu ochrony pośredniej dla przedmiotowego ujęcia.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
 - a) Długość sieci będąca w gestii dostawcy wody [km] 12,8; PVC, żeliwo, stal
 - b) Ilość ujmowanej wody: 188 m³/d
 - c) Wielkość poboru wody określona w pozwoleniu wodnoprawnym: 350 m³/d
 - d) Dobowa produkcja wody/średnio/ 188 m³/d
 - e) Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: ok. 1 466 osób
 - f) Ujęcie Krupski Młyn zaopatruje w wodę miejscowość Krupski Młyn, która uprzednio była zaopatrywana w wodę z ujęcia NITROERG S.A. Ujęcie NITROERG S.A. jest obecnie awaryjnym źródłem zasilania w wodę miejscowości Krupski Młyn i zasila na stałe wyłącznie budynek Urzędu Gminy przy ul. Krasickiego 9
 - g) Woda jest poddawana uzdatnianiu polegającym na natlenieniu wody podawanej do sieci wodociągowej. Działanie takie ma zapobiec dyfuzji żelaza do transportowanej wody, a tym samym zapewnić uzyskanie właściwej jakości wody u odbiorców. Wprowadzona nowa technologia obejmuje skierowanie wody surowej do dynamicznego mieszacza wodno-powietrznego typu ARD 1B, gdzie następuje proces podwyższenia zawartości tlenu w wodzie. Do mieszacza dodawany jest również podchloryn sodu, w celu dostarczenia dodatkowego utleniacza.

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 8/NS-BW/2025

Następnie woda poddawana jest procesowi filtracji na 2 kolumnach filtracyjnych zawierających złoża Birm, pozwalające na usunięcie związków żelaza i manganu. Filtry są płukane wodą wodociągową w przeciwnym kierunku. Regeneracja kolumn odbywa się w cyklu naprzemiennym.

Po filtracji woda uzdatniona jest podawana do sieci wodociągowej.

- h) Teren ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody jest utrzymany czysto, wody opadowe odprowadzane są spływem powierzchniowym. Tren jest utwardzony, ogrodzony i oznakowany.
- i) W dniu kontroli pomieszczenia obiektu utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i sanitarno-¹ technicznym.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* Nie dotyczy

- a).....
- b).....
- c)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 8/NS-BW/2025

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA
REPREZENTANT
KOMUNALNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
SEKCYJA ZAKRĘTOWEJ

Sebastian Hadryś

Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
NIP 6432511021 REGON 141700000

Kierownik
Sekcji Bezpieczeństwa Wody
mgr Barbara Wojtanowska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęć imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 26.08.2025

ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA
REPREZENTANT
KOMUNALNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
SEKCYJA ZAKRĘTOWEJ

Sebastian Hadryś

Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
NIP 6432511021 REGON 141700000

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Bytomiu**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić