RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
DŁUGOŚCI	
HEKTOMETRY	

POZIOM PORÓWNAWCZY 215.00 m n.p.m

Przewiert horyzontalny
L=129.5m

Ø 110 PE 100 SDR 17 L=161.1m

Rura ochronna PE100 SDR 11
Ø 225 mm L=183 m

Instalacja rur
kanalizacja ~ 6 m

Trasa bez zmian
rozpoczęcie skarp ~23 m

Inwestor	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kopalinie Wielkiej ul. Kopalińska 1, 00-000 Kopalina Wielka
Projektant	Biuro Projektowe „Rurociąg" mgr inż. Tomasz Wiertniczek, upr. bud. nr 412/2015
Temat	Profil rurociągu tłocznego z przepompowni P2 do SZ
Skala	1:100 / 1:250
Data	14.09.2023
Nr arkusza	3 / 5